

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय
सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/BST00000834/फायर सर्विस / एन-ओ-सी / 2025/ बस्तर

दिनांक : 10 Nov 2025


प्रमाणित किया जाता है कि श्री VIKAS KUMAR JHA को परिवार SURYA SMART SCHOOL JAGDALPUR
DIST - BASTAR CHHATTISGARH PIN - 494001 में स्थित SURYA SMART SCHOOL का इस विभाग के निरीक्षणकर्ता
अधिकारी श्री दीपक राममूल नाथ द्वारा श्री श्री विनीत शर्मा की उपस्थिति में दिनांक 07 Oct 2025 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV
2018 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया।
अतः निम्न शर्तों को अगले एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


शर्तें

- 1 सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण/प्रणाली, निर्यात द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की मरम्मत के लिए प्रबंधन प्रदाता बंधित होगा।
- 2 अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जाएगा।
- 3 अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचारित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मार्ग क्षुल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।
- 4 बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
- 5 मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होगा।
- 6 अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से SURYA SMART SCHOOL में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की जिम्मेदारी पूर्णतः VIKAS KUMAR JHA की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी।



जारी दिनांक : 10 Nov 2025


निरीक्षक
राज्य आपदा मोचन बल
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ
नगर सेना एवं आपातकालीन सेवा, धारमपुरा
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर


PRINCIPAL
SURYA SMART SCHOOL
Dharampura, Jagdalpur